



Типичные примеры применения
Подвес СИП на промежуточной опоре и присоединение светильников уличного освещения

Критерии выбора
Сечение и конструкция СИП и зарядного провода светильника; размер опоры, материал опоры (бетон, дерево, сталь)

Характеристика сети: СИП: 3х70+1х25+54,6 мм² Зарядный провод светильника: 2х1,5-10 мм² Cu

Список расходных материалов

№	Обозначение для заказа	Наименование	Кол-во (шт.)	Страница основного каталога
1	F 2007	Лента из нержавеющей стали	2 метра	35
2	A 200	Скрепки для крепления лент	2	35
3	ES 1500	Промежуточный зажим с кронштейном	1	31
4	CSB	Кабельный ремешок	6	34
5	KZEP-13	Прокалывающий зажим	2	5
6	GFN 1k	Предохранитель	1	