



Условные обозначения

Обозначение	Наименование
ЩАД1	Щит автоматич. дымоудаления ЩАД1
ЩПА1	Щит пожарной автоматич. ЩПА1
	Прибор приемно-контрольный пожарный
ИБП	Источник бесперебойного питания ИБП1250С-07
Y1 Y2	Ящики управления приточными вентиляторами ЯУ1; ЯУ2
Y3	Ящик управления вытяжным вентилятором ЯУ3
Y4 Y5	Ящики управления пожарными насосами ЯУ4; ЯУ5
Y6	Ящик управления пожарной задвижкой ЯУ6
Табло	Табло сигнальное свето-звуковое
Коробка	Коробка клеммная
Шкафы	Шкафы управления лифтов ШУ1;ШУ2
Y1	Дымовой клапан
Задвижка	Пожарная задвижка
Пост	Пост управления одношестеренчатый ПУКЕ212-1У3
Выключатель	Выключатель положения пожарного крана
Извещатель	Извещатель пожарный*
Извещатель	Извещатель дымовой*
Извещатель	Извещатель ручной*
Коробка	Коробка пожарной сигнализации*
Цепи	Цепи пожарной сигнализации
Цепи	Цепи управления и сигнализации пожаротушения

1. * - по разделу пожарной сигнализации ПС
2. ** - по разделу силового электрооборудования ЭМ1
3. Сигнализации о несанкционированном вскрытии ящиков пожарных кранов с выдачей сигнала на ОДС предусмотрена в разделе на охранную сигнализацию ОС.
4. Схемы управления и сигнализации см. листы 3;4;5;6;7;8;9;10.
5. Схемы электрические внешних подключений см. листы 11;12;13.
6. Планы расположения оборудования и прокладки цепей управления и сигнализации см. листы 14;15;16.

Изм.	Кол.уч.	Листы	N.док.	Погр.	Дата				
						Дымоудаление. Автоматика	Стадия	Листы	Листов
						Функциональная техническая схема автоматизации дымоудаления	РП	2	