

14-2006 г.

ЛБ

ЗАПИТАННЯ. Роз'ясніть вимоги п. 1.26 НАПБ Б.06.004-2005 «Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації» та вимоги додатку Г до ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення» стосовно обладнання квартир автономними оптико-електронними димовими сповіщувачами. Чи не суперечать ці вимоги одні одним?

(ДП МОУ «Львівський проектний інститут»)

ВІДПОВІДЬ. Згідно з п.1.26 НАПБ Б.06.004-2005 (далі – Перелік) приміщення квартир повинні додатково, крім наведеного в Переліку, обладнуватись автономними оптико-електронними димовими сповіщувачами.

Вимоги Переліку до обладнання приміщень квартир пожежною сигналізацією наведені в підрозділі 2.1 (п.9) та у п.1.25. Так, приміщення квартир (за винятком санітарно-гігієнічних) у житлових будинках з умовною висотою понад 26,5 м обладнуються автоматичними установками пожежної сигналізації. Приміщення квартир у житлових будинках з умовною висотою понад 47 м обладнуються адресними автоматичними установками пожежної сигналізації.

Отже, вимоги п.1.26 Переліку доповнюють вимоги підрозділу 2.1 (п.9) та п.1.25 стосовно обладнання приміщень квартир житлових будинків з умовною висотою понад 26,5 м автономними оптико-електронними димовими сповіщувачами. Тому вимоги, наведені в Переліку, не суперечать

вимогам додатку Г до ДБН В.2.2-15-2005.

ЗАПИТАННЯ. Дайте тлумачення розділу 7 «Рекомендацій по проектуванню дахових вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, що працюють на природному газі» (посібник до СНиП II-35-76), які стосуються виконання пожежних сповіщувачів, установлених у приміщенні котельної. Виконання повинно бути як для приміщень із вибухонебезпечною зоною чи звичайним?

(Державний Дніпровський проектний інститут)

ВІДПОВІДЬ. Згідно з вимогами п.4.6.7 ДНАОП 0.00-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» та п.п.7.3 й 7.4 «Рекомендацій по проектуванню дахових вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, що працюють на при-

родному газі» світильники, електродвигуни вентиляторів, їхні пускачі, вимикачі та ін., установлені в приміщенні котельних установок, повинні бути у вибухозахищеному виконанні. Отже, й пожежні сповіщувачі, які належать до електричного обладнання, в приміщеннях котельних установок також повинні мати рівень вибухозахисту й ступінь захисту як для вибухонебезпечної зони класу 2 (п.4.5.4 ДНАОП 0.00-1.32-01).

Сергій МУСІЙЧУК,
начальник відділу Держпожбезпеки
МНС України;
Вадим СОКОЛ,
заступник начальника відділу
УкрНДІПБ МНС України

ПОНОМАРЕНКО І.В. (067) 574 6278, (057) 719 3120, (0572) 528 514; http://www.antifire.ukrbiz.net	
Ящик для внутрішнього пожежного крана 600х600х260 см	270,00 грн.
Рукав пожежний задовжки 20 м, д 51 мм	140,00 грн.
Рукав пожежний напірно-асиметричний задовжки 4,0 м, д 125 мм	500,00 грн.
Рукав пожежний напірно-асиметричний задовжки 4,0 м, д 75 мм	320,00 грн.
Щит пожежний	280,00 грн.
Стіл ручний, лафетний	від 25,00 грн.
Драбина пожежна	від 900,00 грн.
Каска пожежна КЛ-92	280,00 грн.
Гирянт пожежний заввишки від 0,75 до 2,0 м	від 850,00 грн.
Вентиль Ду-50 прямий, кутовий	60,00 грн.
Мотопомпа пожежна МП-800, 1600	3300,00 грн.
Спорядження пожежне	від 42,00 грн.
Одеж пожежний бойовий брезентовий	160,00 грн.
Мотузка рятувальна	280,00 грн.
Автомобіль першої допомоги, автоцистерна, автомобіль спеціального призначення	147 000 грн.

Постачаємо різноманітне протипожежне обладнання, не вказане в переліку

LUING
PYREX
GROUP

ТОВ «ЕКЗІТ»

Офіційний представник Dr.Sihamer та Ever Glow

DR.SIHAMER

ПІНОУТВОРЮВАЧІ

загального, спеціального призначення
та для виробництва пінобетону

Сертифікати:

- ✓ УкрСЕПРО
- ✓ DIN EN ISO 9001:2000
- ✓ Lloyd's Register of Shipping
- ✓ SP ICAO

EVERGLOW

ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ЗНАКИ

евакуації та пожежної безпеки

Сертифікати:

- ✓ УкрСЕПРО
- ✓ DIN EN ISO 9001:2000
- ✓ Lloyd's Register of Shipping



ТОВ «ЕКЗІТ» ■ Т/ф.: +38 (044) 599 5559, 456 1537, 417 4003 ■ E-mail: ekzit@ua.fm ■ E-mail: vladimirform@mail.ru