



- 1 Відділ в будівлю мережі живлення.
- 2 Головна заземлююча шина (шина РЕ ЩУР).
- 3 Захисний провідник
- 4 Заземлююча частина електрообладнання (відкрита провідна частина)
- 5 Головні провідники системи зрівнювання потенціалів.
- 6 Сторонні провідні частини:
  - 6-1 Трубопровід технічної води;
  - 6-2 Трубопровід системи опалення;
  - 6-3 Каналізація;
- 7 Технологічне обладнання.
- 8 Металоконструкції.
- 9 Кабельні конструкції та коробка.
- 10 Зовнішні технологічні апарати та обладнання.
- 11 Заземлювач повторного заземлення PEN провідника мережі живлення.
- 12 Заземлювач блискавкозахисту.

1. Ізоляція заземлюючих провідників повинна бути жовто-зеленого кольору.
2. \* - щит ЩР1 в пластиковому корпусі.

Інв. N ориг.	Підпись і дата	Зам. инв. N

[illegible]