Приложение 2















Эл. магнит включения при Uн≂220В Рсраб.=200Вт(Ва) Рудер.=4,5Вт(Ва)	
Эл. магнит отключения при Uн≂220В Рсраб.=200Вт(Ва) Рудер.=4,5Вт(Ва)	
Двигатель заводки пружины Imax=2–3Iн. в теч. 0,1сек, время запуска 4 сек. при Uн≂220В P=180Вт(Ва)	
Катушка мгновенного отключения выключателя (Uуст=0,35–0,7Uном) : P=20Вт(Ва) (по заказу)	
Контакт "Готовность к включению": контакт замкнут– Не готов (используется для сигнализации)	
Блок– контакты Iоткл.=10А при перем. токе Iоткл.=0,25А при пост. токе Uн≂220В	











Дополнительный расцепитель отключения
Расцепитель типа MITOP (автономная защита)
Контакт сигнализации аварийного отключения по сигналу устройства релейной защиты (расцепитель MITOP)
Ручной возврат защиты MITOP
Блок–замок эл. магнитный

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

						НОМЕР ОБЪЕКТА
						НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	
Нач. отд.						Вакуумный выключатель ЭВОЛИС
Н. контр.						Привод вакуумного выключателя ЭВОЛИС с разъемом HAN 42DD Схема эл. принципиальная
Провер.						
Разраб.						

Стадия	Лист	Листов

ОАО "Институт Нижегородскэнергосетьпроект" 2004г.

420x297

28.07.2004г.

EVOLIS