ЩК 6.1

Щит	ЩК-3.1
Ру,кВт	16,01
Кп	0,8
Рр,кВт	12.8
cosφ	0,9
Ір,А	21.6



Умовне позн. на плані	
Авт. вимикач	QF2
Позначення лінії	гр.1
Потужність, Рв, кВт	2.43
Розрахунковий струм, Ір, А	9.82
Тип автоматичного вимикача, уставка, А	16/1/C
Марка кабеля, переріз	ВВГнгд 3х2,5
Фаза приєднання	C
Призначення лінії, споживач	кондиціонер

QF3	QF4	QF5	QF6
гр.2	гр.3	гр.4	гр.5
0.8	0.8	0.8	0.8
3.23	3.23	3.23	3.23
10/1/C	10/1/C	10/1/C	10/1/C
ВВГнгд 3х1,5	ВВГнгд 3х1,5	ВВГнгд 3х1,5	ВВГнгд 3х1,5
кондиціонер	кондиціонер	кондиціонер	кондиціонер

Інв. № ориг. | Підпис і дата | Зам. інв. №

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підп.	Дата		
Розроб.		Яремчук				01-03-2011	-ЕО
Перевір.		Калінський				Проект реконструкції і добудови готельного корпусу по вулиці Суховоля будинок 59 в місті Трускавець	
Н.Контр.		Мовчан				Готель	Стадія: РП; Аркуш: ; Аркушів: 63
ГІП		Сакович					ТОВ "Компанія Сітібуд" Ліцензія АВ №555265
ГАП		Карєв					