

г) про заклинювання електрозасувки (з розшифровкою по напрямкам);
 д) про аварійний рівень в пожежному резервуарі, в ємкості з піноутворювачем, у дренажному приямку.

12.3.10 В приміщенні пожежного поста повинна бути:

- 1) світлова і звукова сигналізація:
 - а) про виникнення пожежі (з розшифруванням зони, секції); *5 зон (от СДЧ)*
 - б) про пуск насосів (з розшифруванням насосів); *со шкафа управління + 1 дренажний 6 шт. насосами*
 - в) про початок роботи системи (з розшифруванням напрямку, по якому подається вогнегасна речовина); *5 зон (от СДЧ)*
 - г) про відключення автоматичного пуску насосів (з розшифруванням насосів); *со шкафа управління насосами. 6 шт. + 1 дренажний*
 - д) про несправність в системі;
 - е) про зникнення напруги на вводах електропостачання пожежних насосів;
 - ж) про падіння тиску в автоматичному водоживильнику, імпульсному пристрої, трубопроводах повітряних спринклерних або спонукальних повітряних дренчерних систем; *От ЭКМ*
 - и) про порушення цілісності електричних ланцюгів приладів і датчиків, що використовуються для формування команд на пуск установки (загальний сигнал);
 - к) про заклинювання електрозасувки; *1 електрозадвижка.*
 - л) про несправність ланцюгів електроуправління електромагнітних вентилів (загальний сигнал);
 - м) про аварійний рівень у пожежному резервуарі, в ємкості з піноутворювачем, у дренажному приямку (загальний сигнал); *САУ 6М - 1 Дренажний насос*
 - н) про падіння тиску нижче розрахункового в міському трубопроводі водопостачання (в разі його використання як джерела водопостачання або для автоматичного поповнення резервуару в разі пожежі); *1 ЭКМ.*
 - о) про несправність пускового контролера двигуна електрогенератора;
 - п) про несправність ланцюгів електричного підігріву трубопроводів; *не надо*

