

4.8 Визначення втрат напруги в елементах електричної мережі здійснюється на підставі розрахунків, виходячи із допустимого відхилення напруги у приймачів згідно з ГОСТ 13109 і рівня напруги на шинах джерела живлення.

При цьому втрати напруги не повинні перевищувати:

- 8% в електричних лініях напругою 10 кВ;
- 6% в електричних лініях напругою 0,38 кВ (без урахування втрати напруги у внутрішніх електропроводках).