



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Регстрі за № UA1.094.0108077-12

Зарегистрирован в Регистре

Термін дії з 06 липня 2012 до 05 липня 2013

Срок действия с

Продукція

Продукция

Системи кабельних трубопроводів для електричних установок з ПВХ: труби тверді електроізоляційні 'RIGIDA RGD-xxx', гофровані гнучкі 'FLEXA FLE-xxx, FCS-xxx', з'єднувальні коробки, аксесуари, з'єднувачі.

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

25.21.21.7000

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

ДСТУ EN 50086, п. 9.1 (зовнішній вигляд); п. 10.2 (стискання); п. 10.3 (стійкість до удару); п. 10.4 (стійкість до згинання); п.14.2.2.3 (протикорозійна стійкість); ДСТУ 4549-1:2006, п. 13.1.3 (клас стійких до поширювання полум'я), п. 6.7 (клас з помірною димоутворювальною здатністю); ГОСТ 12.1.044-89, п.4.3 (група горючих матеріалів середньої займистості)

Виробник продукції

Изготовитель продукции

ТОВ 'НЕТ ЛАЙН', м. Київ, вул. Дмитрівська, 71, код ЄДРПОУ 24722726

Сертифікат видано

Сертификат выдан

ТОВ 'НЕТ ЛАЙН', м. Київ, вул. Дмитрівська, 71, код ЄДРПОУ 24722726

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Системи кабельних трубопроводів для електричних установок з ПВХ: труби тверді електроізоляційні 'RIGIDA RGD-xxx', гофровані гнучкі 'FLEXA FLE-xxx, FCS-xxx', з'єднувальні коробки, аксесуари, з'єднувачі, що виготовляються серійно в період з 06.07.2012р. до 05.07.2013р. (xxx-типорозміри). Технічний нагляд один раз на рік.

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом по сертификации

ОС ДП УкрНДНЦ, м. Київ, вул. Святошинська, 2, тел. 450-67-20, призначений та уповноважений наказом Держспоживстандарту № 559 від 09.12.2010, реєстраційний № UA.PN.094

На підставі

На основании

Протоколів сертифікаційних випробувань № 37/2Ц/2-2012, № 38/2Ц/2-2012, № 40/2Ц/2-2012, № 41/2Ц/2-2012; № 42/2Ц/2-2012; № 43/2Ц/2-2012 від 26.06.2012р., виданих ВЦ НДЦ УкрНДІЗ МНС України, 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 18, атестат акр. № 2Н278 від 16.01.2012р.; № 2749-Б від 28.05.2012р., виданого ВЦ ДП 'Кривбасстандартметрологія', 50005, м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 23, атестат акр. № 2Н969 від 08.11.2009р.

Заступник

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа по сертификации

М.П.
32595752

О.М. Сак

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Регстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

№ 887734