



В пролете отведения  $l_0$  монтажная стрела провеса должна быть равна в ненаселенной и населенной местности - 1,5 м.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
		Железобетонные элементы			
1	ТУ 5863-007-00113557-94	Стойка СВ 105-5	1	1180	
		Стальные конструкции			
2	1.10.МИ.08-30	Траверса ТМ 29И	1	12,4	
3	1.10.МИ.08-29	Траверса ТМ 47И	1	6,8	
4	1.10.МИ.08-33	Хомут Х1И	2	2,0	
5	1.10.МИ.08-37	Заземляющий проводник ЗППИ 1,0м	1,0м		
		Стандартные изделия			
6	ГОСТ 5915-70	Гайка М20	4	0,063	
7	ГОСТ 6402-70	Шайба М20,65Г	3	0,016	
		Линейная арматура			
8	ТУ 3494-005-82442590-2008	Изолятор ОЛСК или ОЛФ	3		см. пункт 4.1.2. ПЗ
9	ТУ 3449-014-52819896-05	Вязка ВС	6		см. пункт 4.2.2. ПЗ
10	ТУ 3449-006-53764444-00	Зажим ОА3-2	3		
11	ТУ 3449-006-53764444-00	Футляр ФП-2	3		
12	ТУ 3449-013-52819896-05	Зажим ПС-2-1А	2	0,25	
1.10.МИ.08-14					
Железобетонные опоры ВЛЗ 6-10 кВ					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Устройство отведения УО-МИ-1					
Стация				Лист	Листов
Р					1
Общий вид					
Спецификация					
Генеральный проектировщик					