

Экспликация помещений (начало)

Номер поме-щения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещ.
5.001	Лифтовой холл	8.3	
5.002	Помещение уборочного инвентаря и дез.средств	4.8	
5.003	Помещение хранения закиси азота	4.5	
	Предоперационная		
5.013	Инструментально-материальная	10.3	
5.014	Помещение подготовки больного	13.8	
5.015	Коридор	9.6	
5.016	Операционная N2	36.2	
5.017	Шлюз	6.3	
5.018	Коридор зоны общебольничного режима	5.6	
5.019	Санпропускник женский	7.0	
5.020	Помещение для переодевания в хирургическое белье(женское)	1.8	
5.021	Помещение для снятия использованной одежды	2.0	
5.022	Помещение для переодевания в хирургическое белье(мужское)	2.7	
5.023	Санпропускник мужской	5.8	
5.024	Коридор зоны общебольничного режима	21.2	
5.025	Электрощитовая	4.6	В4
5.026	Помещение для сбора отходов класса Б	4.0	В4
5.027	Помещение для мойки и обеззараживания наркозно-дыхательной аппаратуры	14.0	
5.028	Кладовая белья	2.6	В3
5.029	Палата интенсивной терапии на 6 коек с постом медсестры	85.0	
5.030	Санузел персонала-женский	2.6	

Экспликация помещений (продолжение)

Номер поме-щения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещ.
5.031	Санузел персонала-мужской	2.8	
5.032	Санитарное помещение (мойка суден)	2.7	
5.033	Помещение уборочного инвентаря и дез.средств	3.0	
5.034	Помещение сестры-хозяйки	7.1	
5.035	Помещение хранения чистого белья и постельных принадлежностей	4.7	В3
5.036	Помещение старшей медсестры	11.7	
5.037	Помещение персонала	14.1	
5.038	Ординаторская	14.6	
5.039	Кабинет заведующего отделением реанимации	12.2	
5.040	Коридор	16.1	
5.041	Шлюз	2.5	
5.042	Помещение сестры-хозяйки радиологического отделения	11.3	
5.043	Буфетная с оборудованием для мойки столовой посуды	11.2	
5.044	Помещение хранения чистого белья и постельных принадлежностей	3.0	В3
5.045	Столовая для больных	34.5	
5.046	Шлюз	4.0	
5.047	Санузел для пациентов	3.4	
5.048	Санузел с универсальной кабиной	3.6	
5.049	Помещение персонала	13.4	
5.050	Палата на 4 койки	27.4	
5.051	Палата на 4 койки	27.8	
5.052	Палата на 4 койки	27.7	
5.053	Палата на 4 койки	26.7	
5.054	Палата на 4 койки	28.0	
5.055	Палата на 4 койки	28.2	
5.056	Палата на 4 койки	28.2	
5.057	Санузел персонала-женский	2.4	
5.058	Санузел персонала-мужской	2.4	
5.059	Помещение уборочного инвентаря и дез.средств	3.4	
5.060	Уборная с универсальной кабиной	3.0	

Экспликация помещений (окончание)

Номер поме-щения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещ.
5.061	Душевая женская	5.6	
5.062	Санитарная комната(клизменная и мойка суден)	6.9	
5.063	Уборная при клизменной	2.0	
5.064	Душевая мужская	2.9	
5.065	Кладовая отходов класса А	1.6	В4
5.066	Процедурная манипуляционная гинекологическим креслом	17.6	
5.067	Холл с постом дежурной медсестры	14.5	
5.068	Холл	11.1	
5.069	Палата на 1 койку	7.2	
5.070	Санузел при палате	1.6	
5.071	Тамбур	2.2	
5.072	Душевая при палате	1.6	
5.073	Палата на 1 койку	7.3	
5.074	Процедурная	13.4	
5.075	Ординаторская	12.3	
5.076	Помещение старшей медсестры	10.5	
5.077	Кабинет заведующего радиологическим отделением	15.5	
5.078	Коридор	19.10	
5.079	Коридор	113.20	
5.080	Лифтовой холл	20.0	
	Лестница 1	16.00	
	Лестница 3	16.20	
	Лестница 4	16.40	
	Лифт 1	6.0	
	Лифт 2	3.1	
	Лифт 3	4.3	
	Лифт 4	4.9	
	Лифт 5	4.9	
	Общая площадь 5 этажа	1300.0	
	Полезная площадь 5 этажа	1045.3	
	Общая площадь здания	9311.3	

Общие указания.

1. Заземлению в медицинских помещениях 2-й группы с присоединением к шине заземления подлежат:
- корпуса щитов электрических, пультов управления и проч., нормально не находящиеся под напряжением;
- операционный стол;
- хирургический светильник;
- мебель, имеющая металлические конструкции;
- радиаторы отопления;
- металлические противопожарные двери;
- трубопроводы медицинских газов;
- металлические конструкции кабельных лотков;
- воздуховоды;
- металлическая специальная сетка в полу операционных.

2. Шину защитного заземления (выравнивания потенциалов) устанавливать на стенах на высоте 100-150 мм от пола, при этом следует добиваться плотного прилегания шины к стене.

3. Все соединения должны быть выполнены так, чтобы они были хорошо различимы и предусматривали возможность индивидуального отключения (сварка и пайка не рекомендуется). Для подключения к шине защитного заземления могут быть использованы специальные розетки или щитки заземления.

Условные обозначения:

- Контур заземления молниезащиты
- Контур системы основного уравнивания потенциалов (ст. полоса 40х4)
- Контур системы основного уравнивания потенциалов (PE проводник провод ПВ3)
- контур дополнительного уравнивания потенциалов (стальная полоса 40х4)
- PE проводник (провод ПВ3), уравнивание пот. IT
- контур заземления (стальная полоса 40х4), , уравнивание пот. IT
- PE проводник в составе питающего кабеля (жила PE)
- K-PE — Коробка PE в системе дополнительного уравнивания потенциалов
- Радиатор отопления стальной
- Соединение заземляемого оборудования с шиной заземления проводником ПВ3(1х16)

Взам. инв.№
Подпись и дата
Инв. № подл.