

<i>Инв.№ подл.</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв.№</i>	<i>Согласовано</i>			

Источник питания		<div><div>ЩОА-1</div><div><div>ГРЩ</div><div><div>S 203</div><div>С 25</div><div>ВВГнг 5 хб</div><div>L=70 м</div><div>S 203</div><div>С 20</div></div></div><div><div>OF1</div><div>S203</div><div>С 6</div><div>ВВГнг 5 х 2,5</div><div>Х</div></div><div><div>OF2</div><div>S203</div><div>С 6</div><div>ВВГнг 5 х 2,5</div><div>Х</div></div><div><div>OF3</div><div>S203</div><div>С 6</div><div>ВВГнг 5 х 2,5</div><div>Х</div></div><div><div>OF4</div><div>S203</div><div>С 6</div><div>ВВГнг 5 х 2,5</div><div>Х</div></div><div><div>OF5</div><div>S203</div><div>С 6</div><div></div><div></div></div></div>				
Тип автомата питающего кабеля						
Iр, А						
Маркировка						
длина						
Тип						
Ном. ток, А						
Наименование, тип						
L1,L2,L3						
N						
PE						
Маркировка						
Тип						
Ном. ток, А						
Сечение, мм <sup>2</sup>						
Кол-во жил						
Тип						
Тип, характеристики						
Обозначение на плане						
№ ГР						
фаза						
длина кабеля, м						
Pн, кВт						
Iр, А						
Потери напряжения, %						
Наименование электроприемника						
освещение торгового зала (линии Г1,Г3,Г5, Г7,Г9,Г12)						
освещение торгового зала (линии В1,В2,В3, В4,В5,В6)						
освещение торгового зала (линии В7,В8,В9, В10,В11,В12,В14,Г13)						
освещение торгового зала (линии В20,Г20,Г21, Г23,Г24,Г25,Г26,Г27)						
Резерв						

						Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Руставели, участок 2, восточнее пересечения с Кирюшской улицей.	003-06 ЭО				
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата							
Г И П		Кокорев А.В.		12.06	Торговый комплекс "Лента"	Статья	Лист	Листов			
Инженер		Ермолин В.А		12.06		Р	15				
Н.Компр.		Доценко Н.В.		12.06							
					Принципиальная электрическая схема аварийного щита освещения ЩОА-1						
					ЗАО "248 Управление"						