


Поз.	Найменування	Один. виміру	Кільк.	Примітки
4	Комплект проміжної підвіски ES1500.E	шт.	1	
6	Затискач плашковий CD 35	шт.	1	
8	Затискач відгалужувальний Р616	шт.	3	
13*	Затискач відгалужувальний Р 71	шт.	1	
20	Стальна стрічка F 207	м	2	
21	Скріпа NC 20	шт.	2	
22	Стяжний хомут E778	шт.	3	
ЗП	Заземлюючий провідник А16 ГОСТ839-80	м	1	

\*Затискач встановлюється тільки на опорах, які мають грозове або повторне заземлення.

Прив'язаний

Інв. №

						186н/2-46		
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	Улаштування вуличного освітлення		
Перевірив	Власюк				04.06			
Н.контр.	Борисенко				04.06			
Розроб.	Бєбко				04.06			
						Стадія		
						Р	Аркуш	Аркушів
								1
						 УКРСІЛЬЕНЕРГОПРОЕКТ		