

Споживач
Поверх
Стояки розподільних ліній до поверхових шаф (прокладка у вертикальних кабельних шахтах)
Шафа освітлення загальних зон
Шафа загально обмінної вентиляції
Шафа освітлення покрівлі
Шафа електро обігріву водостоків
Шафа системи безпеки
Шафа загально обмінної вентиляції
Машинне відділення пасажирських ліфтів
№ 1
№ 2
Ліфт транспорту пожежних підрозділів
Шафа димо видалення
Поверхофі пожежні клапана
Господарсько питні та пожежні насоси
Аварійне освітлення
Протипож. сигналі зація
Охорона сигналі зіція
Система вогнів огорожі
Вбудовані адміністративні приміщення під аренду, 0,1 поверх, S = 900 м2
І черга будівництва, перший пусковий комплекс
Примітки:
* – шафи керування, розробляються окремим проектом, або поставляються комплектно з обладнанням;
– ключ до маркування кабелю Позиція у КЖ – Pp – cos f – Ip – L м / Pp*L – ΔU – Тип-переріз -спосіб прокладання ;
– ключ до маркування клемників "Коробка". <№з/п><Назва шахти><№поверху> (приклад "К.15ЕО.1");
** – тип лічильників уточнити після отримання технічних умов і проекта по АСКОЕ;
*** – схему АВР дивись за проектом;
– автоматичні вимикачі живлення системи вентиляції обладнати незалежними розчеплювачами.
Технічний поверх (покрівля)
ШО 1.3
ШКЕ 1.1
ШВ 1.2*
ПЛ 1.1*
ПЛ 1.2*
ЛТПП 1.1*
ШД 1.1*
ШЗВ 1.1
25 поверх
24 поверх
23 поверх
22 поверх
21 поверх
20 поверх
19 поверх
18 поверх
17 поверх
16 поверх
15 поверх
14 поверх
13 поверх
12 поверх
11 поверх
10 поверх
9 поверх
8 поверх
7 поверх
6 поверх
5 поверх
4 поверх
3 поверх
2 поверх
1 поверх
-1 поверх (підвал)
ШП1.124
ШП1.23
К.23ЕО.1
ШП1.22
К.22ЕО.1
ШП1.21
К.21ЕО.1
ШП1.20
К.20ЕО.1
ШП1.19
ШП1.18
К.18ЕО.1
ШП1.17
К.17ЕО.1
ШП1.16
К.16ЕО.1
ШП1.15
К.15ЕО.1
ШП1.14
К.14ЕО.1
ШП1.13
ШП1.12
К.12ЕО.1
ШП1.11
К.11ЕО.1
ШП1.10
К.10ЕО.1
ШП1.9
К.9ЕО.1
ШП1.8
К.8ЕО.1
ШП1.7
ШП1.6
К.6ЕО.1
ШП1.5
К.5ЕО.1
ШП1.4
К.4ЕО.1
ШП1.3
К.3ЕО.1
ШП1.2
К.2ЕО.3
ШО1.1
ШВ 1.1*
ШО1.2
СКС 1.1
ШПН 1.1*
ШАО 1.1
ППС 1.1
ПОС 1.1
ШР0.1
ШР0.2
ШР0.3
ШР0.4
ШР0.5
ШР1.1
ШР1.2
ШР1.3
ШР1.4
НІК 2303 К1 АР 1100
НІК 2303 К1 АР
Рв =1008 кВт
Рр = 140 кВт
Ір = 230 А
cos f = 0,93
І кз max= 14,17 кА
Рв =966 кВт
Рр = 134 кВт
Ір = 220 А
cos f = 0,93
І кз max= 14,17 кА
Рв = 54 кВт
Рр = 43 кВт
Ір = 79 А
cos f = 0,8
І кз max = 4,22 кА
Рв = 54 кВт
Рр = 13 кВт
Ір = 27 А
cos f = 0,73
І кз max = 4,31 кА
У аварійному режимі:
Рв = 54 кВт
Рр = 25 кВт
Ір = 58 А
cos f = 0,65
Рв = 225 кВт
Рр = 129 кВт
Ір = 231 А
cos f = 0,85
І кз max = 7,5 кА
ВРП1.1
ВРП1.2
ВРП1.3
ВРП1.4
АВР1.1
Ввод № 1
Ввод № 2
Ввод № 3
Ввод № 4
Ввод № 5
Ввод № 6
Ввод № 7
Ввод № 8
Ввод № 9
Резерв
Зм.
Кільк.
Аркуш
N док.
Підп.
Дата
Електротехнічні рішення
Стадія
Аркуш
Аркушів
П
6
1