



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № **UA1.007.0034415-13**  
Зареєстрований в Реєстрі

Термін дії з **22 лютого 2013 р. до 27 січня 2018 р.**  
Срок действия с

Продукція **Кабелі силові з пластмасовою ізоляцією на напругу 0,66 та 1 кВ**  
Продукция **марок: ВВГнг, ВВГзнг, ВББШнг, ПвВГнг, ПвБВнг, АВВГнг, АВВГзнг, АВББШнг, АПвВГнг, АПвБВнг**

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

**31.30.13 (27.32.13)**

код ДКП, ОКП

## Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

ТУ У 31.3-00214534-018-2003 'Кабелі силові та контрольні у оболонці з полівінілхлоридного пластику, що не поширюють горіння. ТУ', ДСТУ 4809:2007 'Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування', п. 4.1 (клас стійкий), п. 4.2 (категорія А, клас стійкий)

Виробник продукції  
Изготовитель продукции

**ПАТ 'ЗАВОД 'ПІВДЕНКАБЕЛЬ',**  
**61099, м. Харків, вул. Автогенна, 7, код ЄДРПОУ 00214534**

Сертифікат видано  
Сертификат выдан

**ПАТ 'ЗАВОД 'ПІВДЕНКАБЕЛЬ',**  
**61099, м. Харків, вул. Автогенна, 7, код ЄДРПОУ 00214534**

## Додаткова інформація

Дополнительная информация

**Кабелі силові з пластмасовою ізоляцією, що виготовляються серійно з 22.02.2013р. до 27.01.2018р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання, технічний нагляд за сертифікованою продукцією один раз на рік**

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом по сертификации

**ДП 'Харківстандартметрологія', м. Харків, вул. Мироносицька, 36 №UA.P.007 від 30.01.2011р. тел./факс (057) 700-37-02; 756-37-58; 756-37-85**

## На підставі

На основании

**випробувань, що були проведені: ВЦ кабельних виробів ПАТ 'ЗАВОД 'ПІВДЕНКАБЕЛЬ', 61099, м. Харків, вул. Автогена, 7, атестат №2Т353 від 02.03.2010р. Протокол №34 від 22.02.2013р. Сертифікат СУЯ №UA2.003.07478-13 від 28.01.2013р. до 27.01.2018р.**



Заступник  
Голови органу з сертифікації  
Замість керівника органу з сертифікації

**В. М. Твердохліб**  
підпис ініціали, прізвище



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

№ 013241