



Матеріал, поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса, од.кг	Примітки
1		Опора ОГК 9/155/65 кс	1	89,0	шт.
2		Отоповок К1/1,5/1/2-180	1	27	шт.
3		Світловий ЖКУ-06У-250-021	2	5,9	шт.
4		Лампа д/нат-250	2		шт.
5		Автомат ВА47-29М1/В6	-		шт.
6		Сходи У783М У3	5		шт.
7		Анкерна закладна А1-210 кс	1		шт.
8	ГОСТ16442-80	Кабель ВВГ 3х1,5-0,66	24		м
9	ГОСТ108-76	Штроба 25х4	1		м
10		Фундамент під опору.			
		Бетон кл.В15	0,3		м ³

1. В якості опор вуличного освітлення використані опори ОТК 9/155/65 виробництва ТОВ "Полігон-Авто" м.Запоріжжя з кабельним вводом живлення.

2. Електрообладнання, встановлене на опорі з'єднати з РЕ проводником. При встановленні опор були ключових інженерних споруд передбачити з'єднання РЕ проводника з природними заземлювачами (сталеними трубами, арматурою фундаментів і т.п.)

3. Анкерні закладні фундамента А1-210 кс, розміщують в пробуреній під фундамент котловані Ø600мм перед бетонуванням для подальшого кріплення на них опор зовнішнього освітлення.

4. В проєкті для встановлення двох світильників ЖКУ-08У-250 використаний оголовок К1/1,5/1/2-180 виробництва ТОВ "Полігон-Авто" м.Запоріжжя з кутом відносно один до одного. 180°

[illegible]