

СТРУКТУРНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГО»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

" 08 " 04 20 16 року

м. Київ

№ 849

Про захист сухих
трансформаторів

З метою запобігання пошкодженням сухих трансформаторів від підвищення напруги

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Начальника ЦТП ДепТП Лугіну Р.Л., керівника ДепКБ Гайдука О.І., начальника ЛРЕМ Поліщука П.В., начальника ПдРЕМ Медину А.С., начальника ЦРЕМ Селіна С.А., начальника СхРЕМ Кулініча Р.М., начальника ЗРЕМ Бондара Д.В., начальника ПнРЕМ Вовчинського О.В., начальника ВТС Козуба А.К.:

1.1. При проектуванні (видачі ТУ, ТЗ) ТП, РП з сухими трансформаторами або заміні масляних трансформаторів на сухі обов'язково передбачати захист сухих трансформаторів від підвищення напруги з дією на відключення найближчого комутаційного апарату.

1.2. Забезпечити погодження в СРЗА СВП «КЕМ» типу, вибору уставок та розміщення захисту від підвищення напруги.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Головний інженер

 І. В. Даниленко