

ITEM NO	DESCRIPTION	QUANTITY
1	100 x 50 MILD STEEL CHANNEL	7.5m
2	TINNED CRIMP CABLE LUG FOR 35mm^2 CABLE–	1
3	M10x40 BRASS BOLT NICKEL PLATED WITH NUT & WASHER	1
4	100 DIA.SCHEDULE 40 STEEL PIPE	0.45m
5	M10x40 MILD STEEL BOLT NICKEL PLATED WITH NUT & WASHER	4
6	PERFORATED ALL ROUND BAND	0.30m
7	M6x25 MILD STEEL BOLT NICKEL PLATED WITH NUT & WASHER	1
8	MINERAL OIL RESISTING PUTTY	1kg
9	6 MILD STEEL PLATE (PLINTH FOOTINGS ONLY)	0.3m^2
10	M12–S RED HD.ANCHOR (PLINTH FOOTINGS ONLY)	8
11	M12x40 MILD STEEL BOLT NICKEL PLATED WITH WASHER (PLINTH FOOTINGS ONLY)	8
12	35mm^2 PVC COVERED EARTH CABLE	10.0m
13	CARTRIDGE FOR 70/35mm^2 TEE JOINT	1
14	OIL RESISTANT GREASE	TO SUIT
ПОЗ.	ОПИСАНИЕ	КОЛ–ВО
1	100 x 50 ШВЕЛЛЕР ИЗ МЯГКОЙ СТАЛИ	7.5m
2	ОБЖИМ. КАБ. НАКОН. ОЦ. ДЛЯ КАБЕЛ. 35mm^2	1
3	НИКЕЛИРОВ. ЛАТУННЫЙ БОЛТ М10x40 С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ	1
4	СТАЛЬН. ТРУБА ДИАМ. 100 СОРТАМЕНТ 40	0.45m
5	НИКЕЛИРОВ. ЛАТУННЫЙ БОЛТ М10x40 ИЗ МЯГ. СТ. С ГАЙКОЙ И ШАЙБ.	4
6	ПЕРФОРИРОВАННАЯ КРУГОВАЯ ПОЛОСА	0.30m
7	НИКЕЛИРОВ. ЛАТУННЫЙ БОЛТ М6 x 25 ИЗ МЯГ. СТАЛИ С ГАЙКОЙ И ШАЙБОЙ	1
8	МАСЛОУСТОЙЧИВАЯ МАСТИКА	1kg
9	6 ПЛИТА ИЗ МЯГ. СТ. (ЦОКОЛЬН. ОСНОВ.)	0.3m^2
10	АНКЕРНЫЙ БОЛТ (ТОЛЬКО ЦОКОЛЬ)	8
11	НИКЕЛИРОВ. ЛАТУННЫЙ БОЛТ М12x40 ИЗ МЯГ. СТ. С ГАЙК. И ШАЙБ. (ТОЛЬКО ЦОКОЛЬ)	8
12	35мм2 КАБЕЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ С ИЗ. ПВХ	10.0m
13	ПАТРОН ДЛЯ 70/35мм2 ТРОЙНИКА	1
14	МАСЛОУСТОЙЧИВАЯ СМАЗКА	ПО МЕСТУ

NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
   ВСЕ РАЗМЕРЫ ДАНЫ В МИЛЛИМЕТРАХ ЕСЛИ НЕТ ДРУГИХ УКАЗАНИЙ
2. CABLE SUPPORT STEELWORK SHALL BE PROVIDED BETWEEN GRADE AND TERMINATION AS REQUIRED.
   СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЬНОЙ ОПОРЫ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНА УРОВНЕМ ЗЕМЛИ И УЗЛОМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАК ЭТО ТРЕБУЕТСЯ
3. ACTUAL SUPPORT CONFIGURATION SHALL BE ARRANGED TO SUIT EQUIPMENT.
   ФАКТИЧЕСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ОПОРЫ СОЗДАЕТСЯ ПО МЕСТУ ПОД КОНКРЕТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
4. FRAMEWORK SHALL BE ADAPTED TO MOUNT EQUIPMENT FROM COLUMN/WALL WHERE INDICATED AND SUPPORT LOCAL TRAY/RACK AS NECESSARY.
   КАРКАС ВЫБИРАЕТСЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ОН МОГ ДЕРЖАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ С КОЛОННЫ/СТЕНЫ ГДЕ УКАЗАНО И ПОДДЕРЖИВАТЬ ЛОКАЛЬНЫЙ ЛОТОК/ЭСТАКАДУ КАК ЭТО НЕОБХОДИМО
5. STEELWORK TO BE PAINTED IN ACCORDANCE WITH PAINT SPECIFICATION No. X–ST–2000
   СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОКРАШИВАЮТСЯ СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ No. X–ST–2000
6. BOLTED EARTH CONNECTIONS ARE TO BE COATED WITH OIL RESISTANT PROTECTION GREASE COMPOUND (CHEMODEX OR EQUAL)
   БОЛТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПОКРЫВАЮТСЯ ЗАЩИТНОЙ МАСЛОУСТОЙЧИВОЙ СМАЗКОЙ (КЕМОДЕКС ИЛИ АНАЛОГИЧНОЙ)
7. THIS DRG. SUPERSEDES DRG.
   ЭТОТ ЧЕРТЕЖ ЗАМЕЩАЕТ ЧЕРТЕЖ

LEGEND УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

REV	DATE	REVISION	BY	CH'K	ENG
0	04/06/03	APPROVED FOR CONSTRUCTION	MVN	DER	DER
A	09/08/02	ISSUED FOR COMMENT	SM	DER	DER

TITLE

ENGINEERING STANDARDS
INSTALLATION DETAILS
POWER&EARTH. OF FRAME MOUNTED EQUIPMENT

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
УЗЛЫ МОНТАЖА
ПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ Э/ОБ. УСТ. НА РАМЕ

DRAWN BY	CHECKED BY	PROJ No
SM	DER	
ENGINEER	SUPERVISOR	DRAWING No. / REV
DER		0
OPERATIONS	PROJ MGR	SCALE: – DATE: 00/00/98