



Обозначение	Рис	Характер пересечения
A5-92-39	1	При наличии зоны отчуждения
-01	2	При отсутствии зоны отчуждения при наличии водоотводной канавы
-02	3	При отсутствии зоны отчуждения при отсутствии водоотводной канавы

1. На чертеже указаны минимальные размеры
2. Количество, диаметры и длина труб указываются в конкретном проекте.
3. Кабели в трубах уплотнить с двух сторон по черт. А5-92-45

Разраб. Макаров	Провер. Макаров	Начальн. Ивкин	И. контр. Иванов	A5-92-39		
Прокладка кабельной линии открытым способом при пересечении с автодорогой				Лист	Листов	1
				ВНИИ ТЯЖПРОЕКТОПРОЕКТ ИМЕНИ В. Я. КУБОВСКОГО МОСКВА		