



Поз.	Найменування	Один. виміру	Кільк.	Примітки
3	Затискач анкерний RPA 470/95	шт.	2	
6	Затискач плашковий CD 35	шт.	1	
12	Затискач з'єднувальний P151	шт.	4	
13*	Затискач відгалуджувальний P71	шт.	1	
15	Кронштейн анкерний CS 10.3	шт.	1	
20	Стальна стрічка F207	м	3	
21	Скріпа NC20	шт.	1	
19	Бугель NB20	шт.	2	
22	Стяжний хомут E778	шт.	1	
23	Бандаж BIC	шт.	1	
24	Кабельна муфта КНтп 25/95	ком.	1	
27	Обмежувач перенапруги ASA-A440-5F1K	шт.	3	
3П	Заземлюючий провідник A16 ГОСТ839-80	м	2	

* - затискач встановити на опорах які мають грозове або повторне заземлення.

	Зам. Інв. №	24	Кабельна муфта КНтп 25/95				ком.	1			
		27	Обмежувач перенапруги ASA-A440-5F1K				шт.	3			
		3П	Заземлюючий провідник А16 ГОСТ839-80				м	2			
		* - запискач встановити на опорах які мають грозове або повторне заземлення.									
	Підпис і дата										
		Зам.	Кль.	Арх.	Надрок	Підпис	Дата				
	Інв. № ор.						Електропостачання		Стадія	Аркуш	Аркушів
								РП	4		
							Вузол 1. Улаштування кабельної муфти та обмежувачів перенапруги				