



1. \* - Перемичка шунтуюча контакти (провід ПВ1 перерізом 6 мм. кв. по ГОСТ 6323).
2. \*\* - монтувати додатково.
3. Розрахунок навантажень та коефіцієнти одночасності вибрані згідно табл.3.1 ДБН В.2.5-23:2010, як для жителів 1-го виду 1-го рівня електрофікації.
4. Розрахункову схему живлячих стояків квартир та підключення квартирних щитків див. аркуші 4/5.
5. Схему живлячих мереж житлового будинку див. аркуші 2/3.
6. x - демонтувати.

xxxx-EM1					
Багатоквартирний житловий будинок по .....					
Електрообладнання.					
ВРП. Схема електрична живлячих мереж.					
Електрообладнання.				Стадія	Аркуш
				РП	2