



ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСП «ПІВДЕНТЕСТ»

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ /CERTIFICATE OF CONFORMITY  
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ТОВ «ВСП «ПІВДЕНТЕСТ»

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA1.190.0313-18

Зареєстровано в Реєстрі органу по оцінці відповідності  
Registered at the Record of conformity assessment body under

Термін дії з 23 березня 2018 р. до 13 червня 2020 р.

Срок действия с

Term of validity is from

Продукція (тип)

Продукция (тип)

Production (type)

Електрична кабельна лінія з застосуванням лотків шириною 200 мм та кабелів марок: (N)HXH FE180/E90 2x1,5; (N)HXH FE180/E30 2x1,5; та кабелі силові марок: (N)HXH FE180/E90; (N)HXH FE180/E30 з номінальним перерізом жил від 1,0 мм<sup>2</sup> до 500,0 мм<sup>2</sup>, торговельної марки «NCC CABLE»

8544

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

27.32

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

Comply with the requirements

пожежної безпеки згідно з Додатком (всього: 9 (дев'ять) позицій):

ДСТУ 4809:2007 п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8;

ДБН В.2.5-23:2010 п.п. 4.36 ж) 1) 2);

ДБН В.1.2-7-2008 п.п. 6.3.1.4.6 згідно з ДСТУ Б В.1.1-11:2005

Виробник (и) продукції

Изготовитель (и) продукции

Producer (s)

ТОВ 'Північна Кабельна Компанія', 14017, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд. 66, код ЄДРПОУ 39337562

Сертифікат видано

Сертификат выдан

Certificate is issued on

ТОВ 'Північна Кабельна Компанія', 14017, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд. 66, код ЄДРПОУ 39337562

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Additional information

Продукція, яка виготовляється серійно в період з 23.03.2018 р. по 13.06.2020 року, з урахуванням гарантійного терміну зберігання.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Сертификат выдан органом по оценке соответствия

Certificate is issued by the conformity assessment body

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Випробувально-сертифікаційний центр

«ПІВДЕНТЕСТ», реєстраційний номер UA.TR.076.

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул.

Європейська 7а, офіс 14, тел. (050) 486-22-92.

+380563701823, +380563701824

На підставі

На основании

On the grounds of

Протоколів сертифікаційних випробувань № 41-17 від 12.06.2017 р. та № 42-17 від 12.06.2017 р., виданих ТОВ 'ПОЖТЕСТ', 02099, Україна, м. Київ, вул. Бориспільська 9, корпус 61. (Атестат акредитації № 2Н334 від 29 листопада 2014 р. чинний до 28 листопада 2019 р.); № 03с/18 від 16.02.2018 р.; № 10с/17 від 13.03.2017 р., виданого ПРАТ 'УкрНДІКП', 71101, Запорізька обл. м. Бердянськ, вул. Промислова, 2р. (Атестат акредитації № 2Т007 від 17 липня 2014 р., чинний до 16 липня 2019 р.); № 15/2-2017 від 20.02.2017 р., № 16/2-2017 від 20.02.2017 р., № 17/2-2017 від 20.02.2017 р. виданих Науково-дослідний центр «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА» УкрНДІПЗ, 01011, м. Київ, вул. Рибальська, буд. 18 (Атестат акредитації № 2Н278 від 16.01.2017 р., чинний до 15.01.2022 р.); Сертифікату СУЯ за ДСТУ ISO 9001:2009 № 80063.СУЯ.027-17 від 30.10.2017 р. виданого органом з сертифікації систем управління ДІ 'Чернігівстандартметрологія', 14005, м. Чернігів, вул. П'ятницька, 110-А (Атестат про акредитацію № 80063 від 12.06.2017 р.)

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия

Director of the conformity assessment body

М.П.

О.Г. Торба

підпис

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити  
в Реєстрі Системи органу на сайті  
[www.yugtest.com](http://www.yugtest.com) та за тел. (050) 486-22-92





**ДОДАТОК**  
**ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ**  
**К СЕРТИФІКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**  
**TO CERTIFICATE OF CONFORMITY**  
**СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ «ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»»**


№ UA1.190.0313-18

« 23 » березня 2018 р.

Перелік вимог пожежної безпеки до продукції:

- 1) п. 4.1 ДСТУ 4809:2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування», щодо стійкості до поширювання полум'я поодиноким прокладеному кабелю (клас - стійкий);
- 2) п. 4.2 ДСТУ 4809:2007, щодо стійкості до поширювання полум'я кабелем, що прокладений у пучках (клас - стійкий);
- 3) п. 4.3 ДСТУ 4809:2007, щодо токсичності продуктів згорання неметалевих елементів кабелю (клас - Тк3);
- 4) п. 4.4 ДСТУ 4809:2007, щодо димоутворювальної здатності кабелю під час тління його неметалевих елементів (клас - ДТк1);
- 5) п. 4.5 ДСТУ 4809:2007, щодо димоутворювальної здатності кабелю під час полуменевого горіння (клас - ДПк2);
- 6) п. 4.6 ДСТУ 4809:2007, щодо корозійної активності продуктів згорання неметалевих елементів кабелю (клас - Кк2);
- 7) п. 4.7 ДСТУ 4809:2007, щодо здатності до збереження цілісності кіл в умовах впливу стандартного температурного режиму (клас - Ек90 для кабелю марки - (N)HXH FE180/E90, торговельної марки «NCC CABLE»; клас - Ек30 для кабелю марки - (N)HXH FE180/E30, торговельної марки «NCC CABLE»);
- 8) п. 4.8 ДСТУ 4809:2007, щодо здатності кабелю до збереження цілісності кіл в умовах впливу полум'я, температура якого не менше ніж 750 °C (клас - FE 180);
- 9) п. 4.36 ж) 1) 2) ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення», п. 6.3.1.4.6 ДБН В.1.2-7-2008 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека», згідно з ДСТУ Б В.1.1-11:2005 «Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість», щодо межі (класу) вогнестійкості кабельних ліній P30/P90:
  - спроможність кабельної лінії з кабелем марки - (N)HXH FE180/E30 2x1,5, що прокладений у системі кабельних металевих перфорованих оцинкованих лотків шириною 200 мм виробництва «BAKS» (Польща), зберігати функціональність (працездатність) протягом 30 хвилин.
  - спроможність кабельної лінії з кабелем марки - (N)HXH FE180/E90 2x1,5, що прокладений у системі кабельних металевих перфорованих оцинкованих лотків шириною 200 мм виробництва «BAKS» (Польща), зберігати функціональність (працездатність) протягом 90 хвилин.

Всього: 9 (дев'ять) позицій.



Керівник органу з оцінки відповідності  
Руководитель органа по оценке соответствия  
Director of the conformity assessment body  
Орган із  
СЕРТИФІКАЦІЇ  
ПРОДУКЦІЇ  
№1  
М.П.

підпис

О.Г. Торба

ініціали, прізвище