



ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ /CERTIFICATE OF CONFORMITY
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

Зареєстровано в Реєстрі органу з оцінки відповідності за № UA-YT.d.076.0074-17

Зареєстровано в Реєстрі органу по оцінці відповідності
Registered at the Record of conformity assessment body under

Термін дії з 14 червня 2017 р. до 13 червня 2020 р.

Срок действия с

Term of validity is from

8544

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Продукція (тип) Електрична кабельна лінія з застосуванням лотків шириною 200 мм та
Продукция (тип) кабелів марок: (N)HХН FE180/E90 2x1,5; (N)HХН FE180/E30 2x1,5; та
Production (type) кабелі силові марок: (N)HХН FE180/E90; (N)HХН FE180/E30 з номінальним
перерізом жил від 1,0 мм² до 500,0 мм²

27.32

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам ДСТУ 4809:2007 п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8;
Соответствует требованиям ДБН В.2.5-23:2010 п.п. 4.36 ж) 1) 2);
Comply with the requirements ДБН В. 1.2-7-2008 п.п. 6.3.1.4.6 згідно з ДСТУ Б В.1.1-11:2005

Виробник (и) продукції ТОВ 'Північна Кабельна Компанія', 14017, м. Чернігів, вул. Щорса
Изготовитель (и) продукции (вул. Івана Мазепи), буд. 66, код ЄДРПОУ 39337562
Producer (s)

Сертифікат видано ТОВ 'Північна Кабельна Компанія', 14017, м. Чернігів, вул. Щорса
Сертификат выдан (вул. Івана Мазепи), буд. 66, код ЄДРПОУ 39337562
Certificate is issued on

Додаткова інформація Продукція, яка виготовляється серійно в період з 14.06.2017 р. до
Дополнительная информация 13.06.2020 р. з урахуванням гарантійного терміну.
Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності
Сертификат выдан органом по оцінці відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «Випробувально-сертифікаційний центр «Південтест», реєстраційний номер призначення №UA.TR.076.
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Миронова 7а, офіс 14, т. (056) 370-12-27

На підставі
На основании
On the grounds of

Протоколів сертифікаційних випробувань № 41-17 від 12.06.2017 р. та № 42-17 від 12.06.2017 р., виданих ТОВ 'ПОЖТЕСТ', 02099, Україна, м. Київ, вул. Бориспільська 9, корпус 61. (Атестат акредитації № 2Н334 від 29 листопада 2014 р. чинний до 28 листопада 2019 р.); № 10с/17 від 13.03.2017 р., виданого ПрАТ 'УкрНДІКП', 71101, Запорізька обл. м. Бердянськ, вул. Промислова, 2р. (Атестат акредитації № 2Т007 від 17 липня 2014 р., чинний до 16 липня 2019 р.); № 15/2-2017 від 20.02.2017 р., № 16/2-2017 від 20.02.2017 р., № 17/2-2017 від 20.02.2017 р. виданих Науково-дослідний центр «ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА» УкрНДІЦЗ, 01011, м. Київ, вул. Рибальська, буд. 18 (Атестат акредитації № 2Н278 від 16.01.2017 р., чинний до 15.01.2022 р.); Сертифікату СУЯ за ДСТУ ISO 9001:2009 № UA 2.046.09966-16 від 31.08.2016 р. виданого органом з сертифікації систем управління ДП 'Чернігівстандартметрологія', 14005, м. Чернігів, вул. П'ятницька, 110-А. Свідоцтво про призначення № UA.MQ.046.

Керівник органу з оцінки відповідності
Руководитель органа по оцінці відповідності
Director of the conformity assessment body

О.Г. Торба

підпис

ініціали, прізвище

Чинність сертифікату можна перевірити
в Реєстрі Системи органу на сайті
www.yugtest.com та за тел. (056) 370-12-27

