

1. Данный чертеж читать совместно с принципиальной схемамой включения освещения. 2. Щит изготовить в соответствии с ГОСТ Р 51771-2001 " Щитки распределительные для производственных и жилых зданий". Номинальный ток вводных аппаратов и автоматических выключателей щитков принят по ГОСТ Р 51778-2001. Рабочую нулевую шину изолировать от корпуса щита.

3. Шина PEN выполнена из электротехнической бронзы сечением 40мм2.

gama

Nogn.

подл.

4. Типы автоматических выключателей являются рекомендованными и могут быть заменены на оналогичные по согласованию с проектной организацией.

Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата				
Директор							Стадия	Лист	Листов
ТИП						Наружное освещение	ПД	4	
Разраб.							' '44	4	
						Однолинейная принципиальная			
						схема щита ГРЩ (наружное освещение)			
Норм.контр.						олоша д а г. д (наружное освощение)		4.7	