

Найменування розрахункової ділянки	Навантаження кВт		$\cos \varphi$	Розр. струм А		$I_{доп.маб}$ А	K1, K2, K3	$I_{роз.}$ А	$I_{уст.}$ А	Довжина, м	$I_{к.з.}^1$ А	Момент		$U_{норм.реж.}$ %	$I_{к.з.}^3$ А	$\left(\frac{I_{норм.реж.}}{I_{авар.реж.}}\right)^2$	$t_{до\ K.з.}^0$	K	$\sqrt{t_{\phi}}$	S_{min} мм ²	n	Примітки
	Норм. реж.	Авар. реж.		Норм. реж.	Авар. реж.							Норм. реж.	Авар. реж.									
ТП -ГРЩ	155	-	0,8	294,37	-	313	0,96	301,3	315	200	2097	31000	-	2,09	8669	0,884	71	67,5	0,22	35	-	АВВГ 4х185
ТП -ГРЩ	163	-	0,8	309,57	-	313	0,96	301,3	315	200	2097	32600	-	2,20	8669	0,978	78	63,5	0,22	50	-	АВВГ 4х185