


Поз.	Найменування	Один. виміру	Кільк.	Примітки
3*	Затискач анкерний GUKO	шт.	1	
4*	Затискач плашковий CMAU 870-50	шт.	3	
6	Затискач плашковий CMA 50	шт.	1	
7**	Затискач проколюючий TTD	шт.	1	
8	Гільза із зрівною голівкою+ термоусаджувальна трубка	шт.	4	
16	Гак GHSC 16	шт.	1	
20	Стальна стрічка IF 107	м	6	
21	Скріпка CF 10	шт.	6	
22	Стяжний хомут CCD 9-62	шт.	1	
24	Термоусаджувальна рукавиця КП	шт.	1	
27	Хомут кріплення кабелю EM 86	шт.	4	
41*	Обмежувач перенапруги ТТО PROTECT	шт.	3	
ЗП	Заземлюючий провідник А16 ГОСТ839-80	м	1	
* Марка арматури залежить від перерізу проводу, див. 202Н/2-0			Прив'язаний	
** Затискач встановлюється тільки на опорах, які мають грозове, або повторне заземлення.				
			інв. N	
202Н/2-48				
Зм.	Кільк.	Арх.	Недоц.	Підпис
Нач. від.	Власюк			10.07
Н. контр.	Борисенко			10.07
Перевіряв	Араамчук			10.07
Розроб.	Сущенко			10.07
Улаштування кабельної муфти				
			Стадія	Архув
			Р	1
 УКРСІЛБЕРНЕПРОЕКТ				